

<p>обеспечена необходимым запасом воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На территории п. Юбилейный отсутствуют нормативное количество источников наружного противопожарного водоснабжения (далее по тексту противопожарный водоисточник), к которым относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары.</p> <p>При этом для общественных зданий (высотой до 2-х этажей и объемом от 1000 до 5000 м. кубических): школы, дома культуры, детского сада, для производственных зданий (2 степени огнестойкости объемом до 3000 м. кубических) гаражей и др. требуемый расход воды на наружное пожаротушение должен быть не менее 10 л/с., с расстановкой противопожарных водоисточников на расстоянии не более 200 м. от зданий.</p> <p>Для всех жилых домов п. Юбилейный, в том (высотой до 2-х этажей и объемом не более 1000 м. кубических), общественных зданий (высотой до 2-х этажей и объемом не более 1000 м. кубических): здания администрации, фельдшерско-акушерского пункта, магазины требуемый расход воды на наружное пожаротушение должен быть не менее 5 л/с., с расстановкой противопожарных водоисточников на расстоянии не более 200 м. от зданий.</p> <p>Объем воды противопожарного водоисточника должен обеспечить продолжительность тушения пожара равной 3 часам. Фактически в п. Юбилейный по ул. Советская, 1а имеется один водозаборный пункт.</p>	<p>06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 4; п. 4 ст. 6; ст. 62; п. 2 ст. 63; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 6.3, п. 9.9, п. 9.10, п. 9.11 СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности», утверждены и введены в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178; п. 2.11, п. 2.12, п. 2.14, п. 2.24, п. 9.27, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 СНиП 2.04.02-84* Строительные нормы и правила «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утв. пост. Государственного комитета СССР по делам строительства от 27.07.1984 г. № 123; п. 16 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);</p>	
<p>12. На территории п. Юбилейный (земельный участок с кадастровым номером 75:09:280102:20) допущено устройство свалки для временного хранения твердых бытовых отходов, горючих отходов на площади 22930 кв. м. Кроме этого горючие отходы лежат в кучах в хаотичном порядке южнее от вышеуказанного земельного участка</p>	<p>(п. 19 Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);</p>	<p>администрация сельского поселения «Юбилейнинское»</p>
<p>13. На территории п. Куйтун (земельный участок с кадастровым номером 75:09:280101:203) допущено устройство свалки для временного хранения твердых бытовых отходов, горючих отходов на площади 20016 кв. м.</p>	<p>(п. 19 Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);</p>	<p>администрация сельского поселения «Юбилейнинское»</p>