

<p>не оснащен пожарно-техническим вооружением, оборудованием и инвентарем согласно норм положенности, утвержденных Приказом МВД РФ от 20.12.1993 г. № 550;</p> <p>- члены добровольной пожарной охраны в составе 12 человек не оснащены 10 боевыми одежками, 12 касками пожарного, 12 пожарными поясами, 12 крагами, 12 парами пожарных сапогов, необходимых для обеспечения нормальных и безопасных условий работы;</p> <p>- 3 из 4-х воздушных огнетушителей неисправны</p>	<p>режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);</p>	
<p>10. Территория сельского поселения «Юбилейнинское» п. Куйтун не обеспечена запасом воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". На территории п. Куйтун отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения (далее по тексту противопожарный водоисточник), к которым относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары.</p> <p>При этом для общественных зданий (высотой до 2-х этажей и объемом от 1000 до 5000 м. кубических): школы, дома культуры, требуемый расход воды на наружное пожаротушение должен быть не менее 10 л/с., с расстановкой противопожарных водоисточников на расстоянии не более 200 м. от зданий. Для всех зданий многоквартирных жилых домов п. Куйтун в том числе блокированных (высотой до 2-х этажей и объемом не более 1000 м. кубических), общественных зданий (высотой до 2-х этажей и объемом не более 1000 м. кубических): фельдшерско-акушерского пункта, здания администрации и др. требуемый расход воды на наружное пожаротушение должен быть не менее 5 л/с., с расстановкой противопожарных водоисточников на расстоянии не более 200 м. от зданий.</p> <p>Объем воды противопожарного водоисточника должен обеспечить продолжительность тушения пожара равной 3 часам. Фактически в п. Куйтун имеется 1 скважина</p>	<p>(п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ " О пожарной безопасности"; ст. 4; п. 4 ст. 6; ст. 62; п. 2 ст. 63; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 6.3, п. 9.9, п. 9.10, п. 9.11 СП 8.13130,2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности», утверждены и введены в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178; п. 2.11, п. 2.12, п. 2.14, п. 2.24, п. 9.27, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 СНиП 2.04.02-84* Строительные нормы и правила «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утв. пост. Государственного комитета СССР по делам строительства от 27.07.1984 г. № 123; п. 16 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);</p>	
<p>11. Территория сельского поселения «Юбилейнинское» п. Юбилейный не</p>	<p>(п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федеральный закон от</p>	