

При проведении проверки присутствовали: Ермолина Наталья Николаевна, глава администрации сельского поселения «Юбилейнинское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Органом местного самоуправления администраций сельского поселения «Юбилейнинское» не обеспечены первичные меры пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта (п. Юбилейный, п. Куйтун), включающий в себя, организацию и принятие мер по оповещению населения о пожаре. В п. Юбилейный, в п. Куйтун установлено по одному устройству звуковой сигнализации для оповещения населения в случае возникновения пожара (электросирена марки С-28). Согласно паспорта на электросирену радиус действия не определён согласно «Методике расчета затухания звука при распространении на местности...» Не определен порядок оповещения людей при возникновении пожара в случае отключения электроэнергии, в том числе включения звуковой сигнализации, не назначены ответственные должностные лица за включение звуковой сигнализации. Кроме подачи звукового сигнала о пожаре данная сирена включается для подачи сигнала на случай ГО и ЗНТЧ. Не определен четкий порядок звукового сигнала для конкретного оповещения (ПБ, ГО, ЗНТЧ)	(п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 4; п. 4 ст. 6; п. 7 ст. 63 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	администрация сельского поселения «Юбилейнинское»
2.	Органом местного самоуправления администраций сельского поселения «Юбилейнинское» не обеспечены первичные меры пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов (п. Юбилейный, п. Куйтун), включающий в себя, оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем	(п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности");	администрация сельского поселения «Юбилейнинское»
3.	Органом местного самоуправления	(п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14	админист