

АКТ

проверки подразделения добровольной пожарной охраны
сельского поселения «Юбилейнинское»

«10» октября 2020 года

Комиссия в составе: ВрИО Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменского района» Забайкальского края Сизых Л.А. Заместителя начальника ТОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю майора внутренней службы Туранова Д.А. Заместителя начальника 11 ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю капитана внутренней службы Смык А.А. Главы сельского поселения «Юбилейнинское» Ермолиной Н.Н.

Провела проверку подразделения добровольной пожарной охраны п. Юбилейный к осеннему пожароопасному периоду 2020 года.

На момент проверки:

1. По штату 7 добровольных пожарных.
2. В наличии 3 единицы техники АЦ-40(ГАЗ-53), МТЗ-82 с ПКП «Водолей» емкостью 3,6 м³, УАЗ.
3. Пожарно-технического вооружения - 8 напорных пожарных рукавов, 2 всасывающих пожарных рукава без полугаек с одной стороны, 1 пожарное разветвление, 4 пожарных ствола РС-50, 1 сетка всасывающая, для проведения отжигов имеется 2 ранцевых АЗР-5, для тушения степных пожаров в наличии имеется - 15 метел.
4. Боевой одежды пожарных – 2 шт.
5. ГСМ: АИ-30 л./ДТ-20 л.
6. Воздушных огнетушителей – 2 шт., оба неисправны.
7. Ранцевые лесные опрыскиватели – 0 шт.
8. Проверена опашка минерализованных полос вокруг населенного пункта п. Юбилейный, выполнена на – 100%.
9. Проверены отжиги сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг населенного пункта, выполнено на – 0%. В связи с выпавшими осадками (снег) и минусовой температурой воздуха.

10. Проверено звуковое оповещение населенного пункта – оповещение в исправном состоянии.

11. Подразделение создано постановлением главы сельского поселения № 69 от 29.12.2009 года «О создании и организации ДПО».

Вывод: подразделение добровольной пожарной охраны п. Юбилейный готово не в полном объеме к тушению ландшафтных и бытовых пожаров.

Предложения по улучшению боеготовности:

- всех членов ДПО необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в полном объеме;
- привести в исправное состояние воздушные огнетушители;
- приобрести ранцевые лесные опрыскиватели;
- провести отжиг сухой травянистой растительности между минерализованными полосами п. Юбилейный;
- обучить вновь принятых членов ДПК;
- отремонтировать всасывающие пожарные рукава, обеспечить полугайками;
- обеспечить хранение пожарной техники в отапливаемом боксе;
- продолжить работы по очистке территории п. Юбилейный от свалок и мусора.

Члены комиссии:

ВрИО Главы муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменского района»
Забайкальского края

Сизых Л.А.

Заместитель начальника ТОНД по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
майор внутренней службы

Туранов Д.А.

Заместитель начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
капитан внутренней службы

Смык А.А.

Глава администрации
сельского поселения «Юбилейнинское»

Ермолина Н.Н.