

АКТ

проверки подразделения добровольной пожарной охраны
сельского поселения «Юбилейнинское» п. Куйтун
«11» марта 2021 года

Комиссия в составе: Начальника отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического и территориального развития администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменского района» Забайкальского края Резанова А.Н. Заместителя начальника ОНД и ПР по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю майора внутренней службы Туранова Д.А. Заместителя начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю капитана внутренней службы Смык А.А. Главы сельского поселения «Юбилейнинское» Ермолиной Н.Н.

Провела проверку подразделения добровольной пожарной охраны п. Куйтун к весеннему пожароопасному периоду 2021 года.

На момент проверки:

1. По штату 5 добровольных пожарных, из них 1 не обучен.
2. В наличии 2 единицы техники: МТЗ-80 водораздатчик с мотопомпой и емкостью объемом 3 м³, АРС не исправен на балансе не состоит.
3. Пожарно-технического вооружения: 3 пожарных напорных рукава, 1 пожарный ствол РС-50, мотопомпа, для проведение отжигов имеется ранцевый АЗР-5, для тушения степных пожаров в наличии имеется 13 мётел.
4. Боевая одежда пожарных – 0 шт.
5. ГСМ: АИ-5/ДТ-20
6. Воздушных огнетушителей – 2 шт., из них 1 не исправен.
7. Ранцевые лесные опрыскиватель – 1 шт.
8. Проверены двойные минерализованные полосы вокруг населенного пункта п. Куйтун, выполнено на – 100%.
9. Проверены отжиги сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг населенного пункта, выполнено на – 50%.
10. Проверено звуковое оповещение населенного пункта – оповещение в исправном состоянии.
11. Источники наружного противопожарного водоснабжения для забора воды для целей пожаротушения – 1 скважина, исправна.
12. Подразделение создано постановлением главы сельского поселения № 69 от 29.12.2009 года «О создании и организации ДПО».

Вывод: подразделение добровольной пожарной охраны п. Куйтун **ограничено готово** к тушению ландшафтных и бытовых пожаров.

Предложения по улучшению боеготовности:


- всех членов ДПО необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в полном объеме;
- привести в исправное состояние воздушный огнетушитель;
- провести отжиг сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг п. Куйтун в полном объеме;
- продолжить работы по ликвидации исторической свалки с территории п. Куйтун;
- требуется расширить одну из полос до нормативного 10 м.;
- обучить вновь принятых членов ДПО;
- отремонтировать автомобиль АРС-14 и поставить в отапливаемый гараж;
- установить и подключить стационарный электрогенератор для бесперебойной работы скважин;
- приобрести пожарный ствол РСК-50.

Члены комиссии:

Начальник отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического
и территориального развития администрации муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменского района»
Забайкальского края

 А.Н. Резанов

Заместитель начальника ОНД и ПР по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
майор внутренней службы

 Д.А. Туранов

Заместитель начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
капитан внутренней службы

 А.А. Смык

Глава администрации
сельского поселения «Юбилейнинское»

 Н.Н. Ермолина