

АКТ

проверки готовности территории п.Куйтун
и подразделения добровольной пожарной охраны
сельского поселения «Юбилейнинское» в п. Куйтун
к осеннему пожароопасному периоду 2021 г.
«19» октября 2021 года

Комиссия в составе:

1. Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического и территориального развития администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменского района» Забайкальского края Зайцева Е.В.
2. Начальник ТОНД и ПР по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ФУ МЧС России по Забайкальскому краю полковник внутренней службы Михайленко Э.Н.
3. Заместитель начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю капитан внутренней службы Смык А.А.
4. Главы сельского поселения «Юбилейнинское» Ермолиной Н.Н.

Провела проверку территории п. Куйтун и подразделения добровольной пожарной дружины п. куйтун на предмет готовности к **осеннему** пожароопасному периоду 2021 года.

На момент проверки:

1. По штату 5 добровольных пожарных, все обучены.
2. В наличии 2 единицы техники:
 - МТЗ-80 водораздатчик с мотопомпой и емкостью объемом 3 м³,
 - АРС не исправен на балансе не состоит.
3. Пожарно-технического вооружения:
 - 3 пожарных напорных рукава,
 - 1 пожарный ствол РС-50,
 - мотопомпа,
 - для проведения отжигов имеется ранцевый АЗР-5,
 - для тушения степных пожаров в наличии имеется 13 метел.
4. Боевая одежда пожарных – 0 шт.
5. ГСМ: АИ-10/ДТ-40
6. Воздушных огнетушителей – 2 шт., из них 1 не исправен.
7. Ранцевые лесные опрыскиватель – 1 шт. (2)
8. Проверены двойные минерализованные полосы вокруг населенного пункта п. Куйтун, ширина минерализованных полос менее 10 м, не соответствует требованиями постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9. Отжиги сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг населенного пункта не выполнены.

10. Проверено звуковое оповещение населенного пункта – оповещение в исправном состоянии.

11. Источники наружного противопожарного водоснабжения для забора воды для целей пожаротушения – 1 скважина, исправна. Резервный источник питания для бесперебойной работы источника наружного противопожарного водоснабжения не подключен, отсутствует колёсная база.

12. Территория населённого пункта проверена на предмет уборки сухой травы и горючего мусора, состояние территории – удовлетворительное, на прилегающей к п. Куйтун территории имеется исторической свалка бытовых отходов.

13. Подразделение создано постановлением главы сельского поселения № 69 от 29.12.2009 года «О создании ДПО».

Вывод:

1. Территория п.Куйтун **ОГРАНИЧЕННО ГОТОВА** к осеннему пожароопасному периоду.
2. Подразделение добровольной пожарной охраны п.Куйтун, тушению ландшафтных и бытовых пожаров **ОГРАНИЧЕННО ГОТОВО**.

Предложения по улучшению боеготовности:

1. Всех членов ДПО необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в полном объеме;
2. Привести в исправное состояние воздушный огнетушитель;
3. Провести работы приведению противопожарных минерализованных полос вокруг населенного пункта в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», ширина минерализованной полосы не менее 10 м.;
4. Провести отжиг сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг п. Куйтун в полном объеме;
5. Продолжить работы по ликвидации исторической свалки с территории п. Куйтун;
6. Отремонтировать автомобиль АРС-14 и поставить в отапливаемый гараж;
7. Установить и подключить стационарный электрогенератор для бесперебойной работы источников наружного противопожарного водоснабжения;
8. Обеспечить технику, привлекаемую для тушения пожаров запасом АИ/ДТ.
9. Приобрести пожарный ствол РСК-50.

Члены комиссии:

Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического

и территориального развития администрации муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменского района»
Забайкальского края

Е.В.Зайцева

Начальник ТОНД и ПР по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
полковник внутренней службы

Э.Н.Михайленко

Заместитель начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
капитан внутренней службы

А.А. Смык

Глава администрации
сельского поселения «Юбилейнинское»

Н.Н. Ермолина