

## АКТ

проверки готовности территории п.Юбилейный  
и подразделения добровольной пожарной охраны  
сельского поселения «Юбилейнинское» в п. Юбилейный  
к осеннему пожароопасному периоду 2021 г.  
«19» октября 2021 года

### Комиссия в составе:

1. Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического и территориального развития администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменского района» Забайкальского края Зайцева Е.В.
2. Начальник ТОНД и ПР по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю полковник внутренней службы Михайленко Э.Н.
3. Заместитель начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю капитан внутренней службы Смык А.А.
4. Главы сельского поселения «Юбилейнинское» Ермолиной Н.Н.

Провела проверку территории п. Юбилейный и подразделения добровольной пожарной дружины п. Юбилейный на предмет готовности к **осеннему** пожароопасному периоду 2021 года.

### На момент проверки:

1. По штату 7 добровольных пожарных, все обучены.
2. В наличии 3 единицы техники:
  - АЦ-40(ГАЗ-53),
  - МТЗ-82 с ПКП «Водолей» емкостью 3,6 м<sup>3</sup>,
  - УАЗ.
3. Пожарно-технического вооружения:
  - 8 напорных пожарных рукавов,
  - 2 всасывающих пожарных рукава, неисправны -отсутствуют полугайки, с одной стороны,
  - 4 пожарных ствола РС-50,
  - 1 сетка всасывающая,
  - для проведение отжигов имеется 1 ранцевый АЗР-5,
  - для тушения степных пожаров в наличии имеется - 15 мётел.
4. Боевой одежды пожарных – 3 шт.
5. ГСМ: АИ-30 л./ДТ-20 л.
6. Воздушных огнетушителей – 2 шт., исправны.
7. Ранцевые лесные опрыскиватели – 1 шт.



8. Проверена опашка минерализованных полос вокруг населенного пункта п. Юбилейный, одна из полос выполнена не в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9. Отжиги сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг населенного пункта не выполнены.

10. Проверено звуковое оповещение населенного пункта – оповещение не исправном состоянии.

11. Источники наружного противопожарного водоснабжения для забора воды для целей пожаротушения – центральный водозаборный пункт, исправен.

12. Территория населённого пункта проверена на предмет уборки сухой травы и горючего мусора, состояние территории – удовлетворительное, на прилегающей к п. Юбилейный территории имеется исторической свалка бытовых отходов.

13. Подразделение создано постановлением главы сельского поселения № 2 от 30.01.2020 года «О создании ДПО».

#### **Вывод:**

1. Территория п.Юбилейный НЕ ГОТОВА к осеннему пожароопасному периоду.
2. Подразделение добровольной пожарной охраны п.Юбилейный, тушению ландшафтных и бытовых пожаров ОГРАНИЧЕННО ГОТОВО.

#### **Предложения по улучшению боеготовности:**

1. Всех членов ДПО необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в полном объеме;
2. Набрать членов ДПК (водителя).
3. Приобрести ранцевые лесные огнетушители;
4. Укомплектовать АЦ (ГАЗ-53) ПТВ, согласно приказа МВД РФ от 20.12.1993 г. № 550;
5. Отремонтировать всасывающие пожарные рукава, обеспечить полугайками;
6. Обеспечить хранение пожарной техники в отапливаемом боксе;
7. Продолжить работы по ликвидации исторической свалки с территории п. Юбилейный;
8. Заготовить метла в количестве 20 шт.;
9. Привести в исправное состояние звуковое оповещение населенного пункта.
10. Обеспечить технику, привлекаемую для тушения пожаров запасом АИ/ДТ.

#### **Члены комиссии:**

Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета экономического и территориального развития администрации муниципального района

«Город Краснокаменск и Краснокаменского района»  
Забайкальского края

Е.В.Зайцева

Начальник ТОНД и ПР по Краснокаменскому,  
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю  
полковник внутренней службы

Э.Н.Михайленко

Заместитель начальника 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС  
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю  
капитан внутренней службы

А.А. Смык

Э.Н. Михайленко

Э.Н. Михайленко

Э.Н. Михайленко

А.А. Смык