

АКТ
проверки территории п.Куйтун
и подразделения добровольной пожарной охраны
сельского поселения «Юбилейнинское» в п. Куйтун
на предмет готовности к осеннему пожароопасному периоду 2022 г.
и подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2023 года
«27» октября 2022 года

Комиссия в составе:

1. Заместитель начальника ОНД и ПР по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Туранов Д.А.
2. Начальник 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю майор внутренней службы Смык А.А.
3. Ведущий специалист сельского поселения «Юбилейнинское» Яковлева К.Ю.

Провела проверку территории п. Куйтун и подразделения добровольной пожарной дружины п. Куйтун на предмет готовности к осеннему пожароопасному периоду 2022 г. и подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2023 года.

На момент проверки:

1. По штату 5 добровольных пожарных, все обучены.
2. В наличии 2 единицы техники:
 - МТЗ-80 водораздатчик с мотопомпой и емкостью объемом 3 м³,
 - АРС не исправен на балансе не состоит.
3. Пожарно-технического вооружения:
 - 3 пожарных напорных рукава,
 - 1 пожарный ствол РС-50,
 - мотопомпа,
 - для проведения отжигов имеется ранцевый АЗР-5,
 - для тушения степных пожаров в наличии имеется 20 мётел.
4. Боевая одежда пожарных – 0 шт.
5. ГСМ: АИ-10/ДТ-30
6. Воздушных огнетушителей – 2 шт., из них 1 не исправен.
7. Ранцевые лесные опрыскиватель – 2 шт.
8. Проверены двойные минерализованные полосы вокруг населенного пункта п. Куйтун, опашка – 100%.
9. Отжиги сухой травянистой растительности между минерализованными полосами вокруг населенного пункта – 85 % (отсутствует отжиг с южной стороны п. Куйтун - 600 м., не смогли отжечь в связи с заболоченностью местности).
10. Проверено звуковое оповещение населенного пункта – оповещение в исправном состоянии.
11. Соответствующие требованиям пожарной безопасности источники наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте отсутствуют. Для забора воды для целей

пожаротушения предусмотрена – 1 скважина, исправна. У резервного источника питания для бесперебойной работы источника наружного противопожарного водоснабжения отсутствует колёсная база, не произведены пуско-наладочные работы.

12. Территория населенного пункта от сухой травы очищена на 75%, от горючего мусора на момент проверки очищена на 100%. За п. Куйтун, с северо-западной имеется историческая свалка бытовых отходов.

13. Подразделение создано постановлением главы сельского поселения № 69 от 29.12.2009 года «О создании ДПО».

Вывод:

1. Территория п. Куйтун **ГОТОВА** к осеннему пожароопасному периоду.
2. Подразделение добровольной пожарной охраны п. Куйтун, тушению ландшафтных и бытовых пожаров **ОГРАНИЧЕННО ГОТОВО.**

Предложения по подготовке территории сельского поселения и ДПК к весеннему пожароопасному периоду:

1. Всех членов ДПО необходимо обеспечить боевой одеждой пожарного и снаряжением в полном объеме;
2. Привести в исправное состояние 1 воздушный огнетушитель;
3. Закончить выжигание сухой травянистой растительности между минерализованными полосами, с южной стороны п.Куйтун = 600 м.;
4. Продолжить работы по ликвидации исторической свалки, расположенной с северо-западной стороны за п. Куйтун;
5. Поставить на баланс администрации и отремонтировать автомобиль АРС-14, обеспечить его хранение в отапливаемом гараже;
6. Обеспечить возможность подключения электрогенератора, как резервного источника питания для бесперебойной работы источников наружного противопожарного водоснабжения;
7. Приобрести пожарный ствол РСК-50.

Члены комиссии:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
подполковник внутренней службы

Начальник 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
майор внутренней службы

Ведущий специалист
сельского поселения «Юбилейнинское»


Д.А. Туранов


А.А. Смык


К.Ю. Яковлева